



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО д/б (уртожир)
м. Вінниця вул. Д. Білокоза №7
(найменування об'єкта)

« 13 » 11 20 24 р.

Бригада у складі Алексеев О.Ю.; Веселовський В.У.
Плохін О.Б.; Дмитренко М.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. Д. Білокоза №7
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 57-34м; φ 32-1м; φ 25-60м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Столки: φ 25-25м.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові): φ 32-1м; φ 25-1м; φ 15-12 см.
Муртові з'єднання: φ 32-1м; φ 25-1м.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильова емульсія
та прилад "ВідробАЗ"
- ліквідація виявлених витоків газу; Контрліжка: φ 25-1м;
Муртові: φ 25-1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм. в.ст.
Підбито тиску P=20 мм. в.ст. за 5хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. фронтально

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Робували газопроводи.

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Чуїко В.В.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Члени бригади

Александр О.Ю.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Василюк В.У.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Масла О.Б.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Дмитренко М.В.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Візі турису вирішено

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Ол. гон.

Масла О.Б.

М.р. Савва

Чуїко В.В.
Тімох