



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО №15 (уртожиток)
м. Вінниця, вул. Д. Білокомля №3
(найменування об'єкта)

« 13 » 11 20 24 р.

Бригада у складі Дробенко Ю.Т.; Діорова С.А.;
Доценко В.О.; Матвічук А.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. Д. Білокомля №3
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 57-15 м;
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Стоєчки: φ 32-12 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Крани (робочі): φ 57-1 м.; φ 25-1 м.
Муфтові з'єднання: φ 57-1 м.; φ 25-1 м.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильною емульсією та приладом VIBRAEAS
 - ліквідація виявлених витоків газу; Кран: φ 50-1 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском P=500 мм. вод. ст. Надійшла тиску P=20 мм. вод. ст. за 5 хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. протестувано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Розроблення газопровода

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Чушко В.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Дубенко Ю.Т.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Дірова С.А.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Лозенко В.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Матвічук А.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

Ду тиску виконано
(прізвище, ініціали) [Підпис] (підпис)
Майстер [Підпис] [Підпис] В.В.
Мастер [Підпис] [Підпис] А.В.
Стінкер [Підпис] [Підпис] В.В.