

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
«27» 11 2024 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО бульвар Шевченка 78Б
(найменування об'єкта)

«27» 11 2024 р.

Бригада у складі Михайченко В.О., Іванюк В.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті бульвар Шевченка 78Б
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø80-46м, Ø63-76м, Ø32-4м, Ø25-7м, Ø15-14м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø32-22м, Ø20-18м, Ø15-2м, Ø20-24чм (с/о мей)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
краса Ø32-4м, Ø25-4м, Ø20-7м, Ø15-3м, Ø15-9м (кв), мейорте Ø32-4м, Ø25-4м, Ø20-7м, Ø15-3м

(запірна арматура)
знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; краса - вивод газу, мейорте - вивод газу
 - ліквідація виявлених витоків газу; краса Ø32-1, Ø25-2, Ø20-1, мейорте Ø32-1, Ø25-2, Ø20-1

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всього немає
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; тут робити нічого немає
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. крім соружива

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: координовати всі газопроводи

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Гордієв О.Ф.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Морозов В.О.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Звонік В.М.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Звонік В.М.

М.І.Іванов
м.І.Іванов
с.І.Іванов

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)
Звонік В.М.
Гордієв О.Ф.
Іванчук В.Ф.