



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО впа. Київська 132

«14» 4 20 29 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Дружина Ю.Т., Дірова С.Н.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті впа. Київська 132

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50 - 2м, Ø32 - 20м

Ø22 - 18м (сходові) (увідний газопровід (характеристики г-ду))

сходові Ø32 - 1м
плуфорта Ø32 - 1м (газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; перевірка всіх вузлів;
щільність перевірена
- ліквідація виявлених витоків газу; КП Ø50 - 1м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; весьма
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; щільності немає
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. кріпко сформульовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: попорушення газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	<u>Родченко О.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Дуболаво Ю.Т.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
	<u>Осипова Е.Н.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Бушману В.В.

Бушману В.В. (прізвище, ініціали) [Signature] (підпис)
Миколайчук С.А.
Селюк С.А.