



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО ФЕБ (уртожиток)
м. Вінниця бул. Київська №62
(найменування об'єкта)

« 18 » 11 20 14 р.

Бригада у складі Романчук О.Р.; Мухоман В.М.;
Миренко В.О.; Іванчук В.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
бул. Київська №62
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 57-10м; φ 32-16м; φ 25-6м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стоєрки: φ 25-20м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Кращий (пробкова): φ 50-1м; φ 25-4м; φ 15-12м.

Мурфокі з'єднання: φ 50-1м; φ 25-4м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

І. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильова емульсія та прилад "VIBRACAD"
- ліквідація виявлених витоків газу: Комп'ютерна: φ 50-1м; φ 25-2м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: _____

П.Д.робочим тижнем

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами: кріпеструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Робування газопровода

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Чуїко В.В.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Ромашук О.Ф.

(прізвище, ініціали)

Мухоман В.М.

(прізвище, ініціали)

Личенко В.О.

(прізвище, ініціали)

Канчук В.А.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого

документа Фриєвч С.В.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)