



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО ж/б м. Вінниця вул. Кн. Коріатовичів №155
(найменування об'єкта)

« 26 » 11 20 24 р.

Бригада у складі Ромашук О.Ф.; Муртман В.М.
Миценко В.О.; Званчук В.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Кн. Коріатовичів №155
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ100-26м; φ89-29м; φ57-27м; φ40-6м;
φ32-47м; φ20-21м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ25-21м; φ20-18м
Стаєкел: φ20-437м.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (шарові): φ32-1м; φ20-1м; Трубки: φ20-19м; φ25-3м.
Муфтові з'єднання: φ32-1м; φ20-20м; φ25-3м.
Крани в квартирах: φ15-4м. (шарові)
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильною емульсією та приладом "Vibra GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: Кран: φ25-3м; φ20-3м; Конфронт: φ25-4м; φ20-3м; Муфта: φ20-2м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горнища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: Перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Розривання газопровода

Випищено попередження:

Майстер ВБГО	<u>Чуїко В.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Ромашук О.Ф.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
	<u>Муртан В.М.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
	<u>Миценко В.О.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
	<u>Іванчук В.А.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа від підпису відповідача

ст. ін. [підпис] (прізвище, ініціали) [підпис] (підпис)
 м-р В.В. [підпис]
 о-р В.В. [підпис]