



44  
Л-  
С-

### АКТ

## про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця Буль. Кн. Коріатовичів №189  
(найменування об'єкта)

«26» 11 20 24 р.

Бригада у складі Дубелько Ю.Т.; Діброва С.А.  
Доценко В.О.; Матвійчук А.В.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця  
Буль. Кн. Коріатовичів №189  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ29-10м; φ57-10м; φ40-10м; φ32-10м;  
φ20-5м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
φ57-3м; φ40-2м; φ32-20м; φ25-4м; φ20-14м  
Столки: φ25-225м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
Крани (н/об'єкті): φ50-1м; φ32-2м; φ20-11м; φ15-2м  
Муфтові з'єднання: φ50-1м; φ32-2м; φ20-1м; φ15-2м.  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:






- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
  - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладним методом або мильною емульсією: мильною емульсією та кремою «VIBROBAS»
  - ліквідація виявлених витоків газу: Кран: φ50-1м; φ20-1м.  
Контргайка: φ20-2м; φ32-1м; муфта: φ25-1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів, та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змашування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Робування газопровода

Вписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО	<u>Мушко В.В.</u> (прізвище, ініціали)	 (підпис)
Члени бригади	<u>Дробенко Ю.Т.</u> (прізвище, ініціали)	 (підпис)
	<u>Дідрова С.А.</u> (прізвище, ініціали)	 (підпис)
	<u>Доценко В.О.</u> (прізвище, ініціали)	 (підпис)
	<u>Метвільчук А.В.</u> (прізвище, ініціали)	 (підпис)
	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Вод. жарма відновилась

С. Іванчук С.В. Могилар (прізвище, ініціали) (підпис)  
Шабель В.В. Сербін  
Ситос І.В. Матвійчук