



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО вул. Космошов 16 42
(найменування об'єкта)

«27» 11 2024 р.

Бригада у складі Мей Вейцис АВ, Курцов АВ
Кур'як ОВ, Косов ММ
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті вул. Космошов 16 42
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø80-59 м, Ø67-22 м, Ø50-10 м.
Ø20-12 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø50-2 м, Ø32-22 м, Ø25-2 м, Ø20-23 м.
Ø20-320 м (своєю)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
криве Ø32-4 м, Ø25-2 м, Ø20-17 м, Ø15-3 м (кварт)
вертика Ø32-4 м, Ø25-2 м, Ø20-17 м

(запірна арматура)
знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:
1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; криве + вертикалі
мешканці сироватки
- ліквідація виявлених витоків газу; криве Ø25-2 м, Ø20-2 м;
кр. Ø20-4 м, Ø25-5 м, вертикалі Ø25-3 м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; встановлено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проводиться

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: координувати керівників

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Родік О.А.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Мамбейчук А.В.

(прізвище, ініціали)

Муромов О.В.

(прізвище, ініціали)

Мерзлов А.В.

(прізвище, ініціали)

Калаш А.А.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Вірюков В.В.

(прізвище, ініціали)

Власенко Р.В. (підпис)

Тордієць О.Р.

Калок А.А.

М.І.Кучер
С.М.Степан
Слюсар

[Signature]