



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____

к/б
м. Вінниця Бур. М. Амосова №1
(найменування об'єкта)

« *21* » *11* 20 *24* р.

Бригада у складі _____

Ромашук О.Ф.; Мустман В.М.;
Ліценко В.О.; Звализук В.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті _____

м. Вінниця
Бур. М. Амосова №1
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: *φ57-52 м; φ25-1 м; φ20-9 м.*

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Труба: φ25-30 м; φ20-16 м.
Стожки: φ20-160 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани: φ25-2 шт.; φ20-10 шт.; φ15-1 шт.; Шарові: φ25-1 шт.; φ20-1 шт.
(пробоків)
Шарові з'єднання: φ25-3 шт.; φ20-1 шт.; φ15-1 шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; *мильна емульсія та прилад "VIBROEAS"*

- ліквідація виявлених витоків газу; *Кран: φ20-3 шт; Конфратіка: φ25-2 шт*
φ20-2 шт; φ15-1 шт; Муфта: φ25-1 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Обслування газопровода

Виконано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

<u>Чурик В.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Влашук О.Р.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Муртман В.М.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Миценко В.О.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Жанчук В.А.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Секлю Т.П.
(прізвище, ініціали) [Підпис]
(підпис)