



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО вул. Героїв 103^а

«19» 11 2024 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Павелко О.В., Демідренко М.В.
Ромашук О.В., Мухомов В.М.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті вул. Героїв 103^а
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ80-56 м, φ50-52 м, φ25-5 м,
φ20-18 м

(увідній газопровід (характеристики г-ду))
φ50-12 м, φ32-52 м, φ25-6 м, φ15-6 м
φ20-552 м (сходи)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
сходи φ50-6 м, φ32-1, φ25-18, φ20-8, φ15-2, φ15-14 (кв. 103^а)
сходи φ50-6, φ32-1, φ25-18, φ20-8, φ15-2

(запірна арматура)
знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском, приладовим методом або мильною емульсією: кригер, Володар
емільна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу: сходи φ32-1, φ25-1, φ20-1
к/к φ50-3, φ32-1, φ25-8, φ20-2, сходи φ25-5 м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; використано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; вдерегульовано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; неу робочому тиску
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. роз'яснено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: неорядуватися газопроводу

Винесено попередження:

Майстер ВБГО

Родригес О.Ф.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Міхалюк О.Б.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Дієв І.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Родригес О.Ф.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Муромов В.М.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа

Віт Миколайчук
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Міхалюк О.Б.

Міхалюк О.Б.