



20 24 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____
м. Вінниця вул. Пирогова 32
(найменування об'єкта)

« 01 » 11 20 24 р.

Бригада у складі _____
Мустіпан В.М.; Міцелюк В.О.
Ванчук В.А.; Дуболюк Ю.Т.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті _____
м. Вінниця
вул. Пирогова 32
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: *φ100-5м; φ76-25м; φ57-17м; φ40-20м;*
φ20-13м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ32-11м; φ20-5м.
Стожки: φ20-180м.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Кранів (шарові): φ40-1м; φ20-1м; Пробкові: φ32-1м; φ20-10
φ15-2м; Муфтові з'єднання: φ40-1м; φ32-1м; φ20-11м; φ15-2м
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: *мильна емульсія та прилад "Vibro GAS"*
- ліквідація виявлених витоків газу: *Кран: φ40-1м; φ32-1м; φ20-1м.*
Колетрайка: φ20-1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. кратко інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Робування газопровода

Випреано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

Чушко В.В.
(прізвище, ініціали)

Муртан В.М.
(прізвище, ініціали)

Личенко В.О.
(прізвище, ініціали)

Ванчук В.А.
(прізвище, ініціали)

Дубелько Ю.Т.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

[Signature]
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
Майстер
ст. інженер

[Signature]
Мушкіман В.М.
Чушко В.В.
Маслюк Р.В.