



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____

м. Вінниця вул. Пирогова №16
(найменування об'єкта)

«*21*» *11* 20*24* р.

Бригада у складі _____

Дідрова С.А.; Доуленко В.О.;
Маввічук А.В.; Мухомчук О.В.
(прізвище ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті _____

м. Вінниця
вул. Пирогова №16
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: _____

φ 32 - 59 м; φ 20 - 22 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Споєди: φ 20 - 24 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові): φ 20 - 1 шт; Шарові: φ 20 - 3 шт.
Шарові з'єднання: φ 20 - 4 шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: *мильною емульсією та приладом VIBRACAT*
- ліквідація виявлених витоків газу: *Контрафіка: φ 20 - 1 шт.*

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: Перевірено по робочим тиском.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

фарбування газопроводів

Вписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Чурик В.В.

(прізвище, ініціали)

[Signature]

(підпис)

Члени бригади

Дірова С.А.

(прізвище, ініціали)

[Signature]

(підпис)

Богачко В.О.

(прізвище, ініціали)

[Signature]

(підпис)

Матвійчук А.В.

(прізвище, ініціали)

[Signature]

(підпис)

Москаленко О.В.

(прізвище, ініціали)

[Signature]

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

Вітальчук А.В.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Матвійчук А.В.
Москаленко О.В.