



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____ в.о. Тимошуківська 12 _____
(найменування об'єкта)
«29» _____ 2024 р.
Бригада у складі _____ Дробовий Р.О., Веселівський В.І., _____
Валенко С.М. _____
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті
в.о. Тимошуківська 12 _____
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 25-124 м, Ø 100-82 м, Ø 80-77 м,
Ø 32-68 м, Ø 20-16 м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø 32-347 м (СВ.м.м.)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
крім Ø 32-2 м м.б., Ø 20-3 м м.б.
середом Ø 32-2 м м.б., Ø 20-3 м м.б.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: крім сф. Ø 100-82 м;
середом середом
- ліквідація виявлених витоків газу: крім Ø 20-3 м м.б.,
середом Ø 20-3 м м.б.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також, у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в вільному доступі
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всесумарно
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевіряємо
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; p=100 мм в с, d p=10 мм в с, t=5х6
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. в процесі обслуговування

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: немає порушень

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Родженко О.Т
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Члени бригади

Олександр Р.О
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Васильович В.І
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Зварич С.М.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мельник В.В
(прізвище, ініціали)

