



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Вінниця вул. Шевченка №
(найменування об'єкта)

« 28 » 11 20 24 р.

Бригада у складі Лиценко В.О.; Лукжук О.В.; Мамбійчук А.В.;
Мустілюк В.М.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Шевченка №
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 100 - 40 м, Ø 80 - 16 м, Ø 76 - 75 м,
Ø 50 - 40 м, Ø 32 - 3 м, Ø 20 - 14 м, Ø 15 - 5 м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø 32 - 55 м, Ø 25 - 10 м, Ø 20 - 29 м
Стояки: Ø 20 - 560 м.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краї (пробкові): Ø 76 - 1 м, Ø 32 - 8 м, Ø 20 - 27 м (кульові): Ø 25 - 1 м, Ø 20 - 2 м.
шартові з'єднання: Ø 76 - 1 м, Ø 32 - 8 м, Ø 25 - 1 м, Ø 20 - 2 м. краї в кінцях: Ø 20 - 26 м.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія

та прилад "VibroGAS"

- ліквідація виявлених витоків газу; краї (пробкові): Ø 32 - 3 м, Ø 20 - 7 м.
коутраїки: Ø 32 - 1 м, Ø 20 - 6 м, Ø 25 - 2 м. муфта: Ø 32 - 1 м, Ø 25 - 2 м, Ø 20 - 1 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктувало

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: фарбування газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Тигорозденко АС
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Члени бригади

Міценко В.О
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Лук'яненко О.В
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Матвійчук АВ
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Муртинюк В.М
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа від підпису втримався

(прізвище, ініціали)

(підпис)

С.І. [підпис]
С.І. Тигорозденко
С.І. Міценко