



20 24 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____ м. Вінниця ^{ж/б} Бун. 600-річчя №9В корпус 1
(найменування об'єкта)

« 29 » 11 20 24 р.

Бригада у складі Званчук В.А.; Дзюбенко Ю.Т.;
Діброва С.А.; Поцелко В.О.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті ж/б
м. Вінниця Бун. 600-річчя №9В корпус 1
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ89-18м; φ76-20м; φ57-51м; φ40-3м;
φ32-7м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стоєки: φ32-165м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (шарові): φ40-3м; φ32-3м.

Муртові з'єднання: φ40-3м; φ32-3м.

Крани в квартирах: φ20-5м. (шарові)
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильною емульсією та приладом «Vibra CAS»
- ліквідація виявлених витоків газу; Не виявлено

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено під робочим тиском.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: випробування газопроводів

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	<u>Мурко В.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Іванчук В.А.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
	<u>Дрюбенко Ю.Т.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
	<u>Діброва С.А.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
	<u>Доценко В.О.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Виготовлено за підписом

[підпис] (прізвище, ініціали) [підпис] (підпис)
 М. Магдальна майстер ЕМБС
 Швакман Р.В.
 Мурко В.В.
 Доценко В.О.