



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Ж/Б м. Вінниця вул. 600-річчя №9 В корпус 2
(найменування об'єкта)

« 29 » 11 2024 р.

Бригада у складі Матвійчук А.В.; Луренчук О.В.; Кухарев А.В.; Кашок А.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. 600-річчя №9 В корпус 2
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ100-34м; φ57-12м; φ32-29м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стоєри: φ32-110м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (шарові): φ32-4шт. Муфтові з'єднання: φ32-4шт.
Крани в квартирах: φ20-4шт (шарові)

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильною емульсією та приладом "VIBRAEAS"
- ліквідація виявлених витоків газу; Не виявлено

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проектуювалось

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Розбурвання газопровода

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Чушко В.В.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Члени бригади

Матвійчук А.В.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Муркентук О.В.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Кухаров А.В.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Канок А.А.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа В.В. Мухомор

В.В. Мухомор (прізвище, ініціали)

В.В. Мухомор (підпис)

Мухомор
Смоляр

Чушко В.В.
Канок А.А.