



## АКТ

### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Ж/Б м. Вінниця вул. 600-річчя №9В корпус 3  
(найменування об'єкта)

«29» 11 2024 р.

Бригада у складі Алексеев О.Ю.; Веселовський В.І.;  
Гвалюк С.М.; Ткач О.Б.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця  
вул. 600-річчя №9В корпус 3  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 76-50 см.; φ 57-37 см.; φ 32-19 см.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стожки: φ 32-19 см.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (шарові): φ 32-7 см. Муфта з'єднання: φ 32-7 см.

Крани в квартирах: φ 20-8 см (шарові)

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильона емульсія

та прилад "VIBRA GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу; Контраїнка: φ 32-7 см.  
Муфта: φ 32-7 см.



- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Робування газопровода

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Чуїко В.В.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Члени бригади \_\_\_\_\_

Алексеев О.А.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Веселовський В.І.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Іванчук С.М.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Мошкі О.Б.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа \_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали)

(підпис)

См. індекс майстер санітар

Мошкі О.Б.  
Чуїко В.В.  
Іванчук С.М.