



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирного житлового будинку

(найменування об'єкта)

« 29 » 11 2024 р.

Бригада у складі слюсарі Мурованій У.Д., Прополіно В.В.
Димшин М.Б., Бурібовський В.А., Білюс М.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті багатоквартирного будинку
м. Лузічів вул. Промислова, 32.
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 80 мм L = 58 м.п., Ø 20 мм L = 29 м.п.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 20 мм L = 168 м.п. - по стовпах

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кріпіння пробіви Ø 20 мм - 14 шт.

кріпіння шарові Ø 20 мм - 55 шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; газоаналізатор VIGAS
мильна емульсія.

- ліквідація виявлених витоків газу; кран, контроліна, муфта Ø 20 мм.
- 23 шт., газопровід по стовпах Ø 20 мм - 1 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; випорано
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; випорано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; випорано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; проведено, при випробуванні надлишковим тиском 500 мм. рт.ст., да 5 вв паритя шмало 10 мм вж. сі.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Благович О.А.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади _____

Мурованний Г.Д.
(прізвище, ініціали)

Проклетко В.В.
(прізвище, ініціали)

Личини М.Б.
(прізвище, ініціали)

Білоус М.В.

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешканці багатоповерхового будинку №

(прізвище, ініціали)

Григорук

(підпис)

Григорук

старший майстер Гартовський Р.А.

(підпис)