

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«26» 11 2024 р.

**АКТ**  
**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО \_\_\_\_\_ м. Вінниця вул. 2-й пров. Ам. шосе №9  
(найменування об'єкта)

«26» 11 2024 р.

Бригада у складі Алексеев О.В.; Веселовський В.І.;  
Плюха О.Б.; Дмитрієнко М.В.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця  
2-й пров. Ам. шосе №9  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 57-33 м.; φ 40-29 м.; φ 25-2 м.  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Галери: φ 25-105 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
Крани (шарові): φ 25-7 мт.  
Шурфові з'єднання: φ 25-7 мт.  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія  
та прилад "Vibra GAS"
- ліквідація виявлених витоків газу; Реконструкція: φ 25-1 мт.



- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Робування газопровода

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Чуїко В.В.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Члени бригади

Александр О.Ю.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Веселовський В.У.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Мокін О.Б.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Дмитрієнко М.В.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа без підпису відповідника

(прізвище, ініціали)

(підпис)

С.І.І. В.В. Мокін О.Б. [Підпис]  
С.І.І. В.В. Мокін О.Б. [Підпис]