

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____ № 15
м. Вінниця, вул. 600 років № 66

(найменування об'єкта)

« 29 » 11 20 24 р.

Бригада у складі Дмитрієнко М.В.; Яшаук О.Р.;
Муртан В.М.; Міценко В.О.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. 600 років № 66

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 100 - 28 м; φ 80 - 29 м; φ 57 - 40 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Сталеві: φ 32 - 247 м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (шарові): φ 50 - 9 шт; муфтові з'єднання: φ 57 - 8 шт.
Крани в квартирах: φ 20 - 16 шт (шарові)

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильова емульсія та прилад "Vibra GAS"
- ліквідація виявлених витоків газу; НЕ виявлено

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. кріпінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Не виявлено

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Мушко В.В.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Члени бригади

Дмитрієнко М.В.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Вішачук О.Ф.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Муртан В.М.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Міценко В.О.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Біда периса в троянці

(прізвище, ініціали)

(підпис)

а. с. н. В.В. Вішачук
с. ф. В.В. Вішачук
с. в. О.Ф. Вішачук