

"ЗАТВЕРДЖЕНО"  
«14» 11 2024 р.

### АКТ

## про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Буд. Тваса Родне 21  
(найменування об'єкта)

«14» 11 2024 р.  
Бригада у складі Андреев О.О., Веселовський В.С., Школік О.В., Данильченко М.В.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті  
Буд. Тваса Родне 21  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ80-35м, φ80-4м,

φ50-40м, φ25-4м  
φ25-300м (100мм)  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Краще φ 50-2мм, φ25-4мм  
Мерфія φ80-2мм, φ25-4мм  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
  - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; Мерфія, Мерфія, Мерфія,
  - ліквідація виявлених витоків газу; Мерфія φ80-2мм, Мерфія φ25-4мм,



- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; весьма добре
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; на рівні робочого тиску
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. кросом

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: немає порушень

Виписано попередження: немає

Майстер ВБГО	<u>Рудковський О.Ф.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Александров О.А.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Васильович О.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Тарасов О.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Дмитров М.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа: [Підпис] (прізвище, ініціали) [Підпис] (підпис)

[Підпис] (прізвище, ініціали) [Підпис] (підпис)