



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Віхнече вул. І. Михайличука 6А
(найменування об'єкта)

«20» II 2024 р.

Бригада у складі Лимурієнко М.В.; Діброва С.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Віхнече вул. І. Михайличука 6А
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø20 - II м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
стояки: Ø20 - 46 м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
крахи (пробшові): Ø20 - 2шт, (мильові): Ø20 - 1шт
шурфові з'єднання: Ø20 - 3шт
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладним методом або мильною емульсією: мильова емульсія
та прилад «VibroBAS»
 - ліквідація виявлених витоків газу: крах (пробшовий): Ø20 - 1шт

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: _____
Перевірено тиском P = 500 мм вод. ст
Наділимо тиском ΔP = 20 мм вод. ст за 5 хвилин
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Забування газопроводу

Винесено попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

Гідзородський АС
(прізвище, ініціали)

Димитренко М.В
(прізвище, ініціали)

Діброва С.А
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Вришак Ву Юрій

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Вікторія С. Мельничук Р.В
Спеціаліст
Спеціаліст
Спеціаліст

Гідзородський А.С.
Діброва С.А.