

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
« 29 » 10 20 24 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____ бул. М.Васильєва 11
(найменування об'єкта)

« 29 » 10 20 24 р.

Бригада у складі _____ Ялошук О.Б., Дмитрівський М.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті _____ бул. М.Васильєва 11
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø80-30м, Ø50-35м, Ø40-4м, Ø25-2м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø25-10м, Ø40-12м, Ø25-18м (сховані)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
краса Ø40-2м, Ø25-8м, мурзіа Ø40-2м, Ø25-8м

(запірна арматура)
знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

- Виконані роботи:
1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: краса, мурзіа;
мильна емульсія
 - ліквідація виявлених витоків газу: к/2 Ø25-4м, Ø40-1м, краса Ø40-1м, Ø25-1м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; Відсутньо
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; Відсутньо
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Р=500 мм В.С., ДР² 10 мм В.С., 0,5 атм
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. ардументовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: подрядувати газопровід

Винесено попередження: _____

Майстер ВБГО	<u>Родічак О.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Мокх О.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Ваніграш М.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Вікторія В.В.

Вікторія В.В. (прізвище, ініціали) [Підпис] (підпис)
Вікторія В.В. (прізвище, ініціали) [Підпис] (підпис)
Вікторія В.В. (прізвище, ініціали) [Підпис] (підпис)