

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 29 » 10 20 24 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____ вул. М. Вассука 14 _____
(найменування об'єкта)

« 29 » 10 20 24 р.

Бригада у складі Ромашук О.Ф., Мусайска В.М.,
Кочеренко В.О. _____
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті вул. М. Вассука 14 _____
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø26-20м, Ø50-28м, Ø32-1м _____

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø32-30м, Ø25-5м, Ø20-22м,
Ø20 - 360м (сповне) _____

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
крити Ø32-4м, Ø25-2м, Ø20-16м, Ø15-12м (14вер),
середн. Ø32-4м, Ø25-2м, Ø20-16м _____
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: арматура встановлена,
всіх видів, є справна
 - ліквідація виявлених витоків газу: у с.м. Ø32-1м, Ø20-6м,
середн. Ø32-1м, Ø25-1м, Ø20-7м, середн. Ø25-1м,
Ø20-3м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всього немає
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;
P=800 мм в.ст. впрямую від t=57°С
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: доарсудувати газопровід

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	<u>Рудківська О.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Калашніков О.Ф.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Мускатський М.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Михайленко В.О.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Різь Ніжана Іванівна
Ситніченко І.В. (прізвище, ініціали) Мокшалець Р.В. (підпис)
Ситніченко І.В. Торжков О.Ф.
Ситніченко І.В. Міценко В.О.