



20 24 р.

Акт

про підєумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

Житловий будинок
м. Віжице вул. М. Ващука 33
(найменування об'єкта)

«30» 10 20 24 р.

Бригада у складі Мустілон В.М., Тлохис О.Б.,
Ромашук О.Р.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Віжице вул. М. Ващука 33
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 100-2м, Ø 89-30м, Ø 76-6м, Ø 40-6м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 40-4м, Ø 25-22м. Стояки: Ø 25-150м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краєві (пробкові): Ø 40-4м, Ø 25-12м Краєві в квартирах: Ø 20-7м
шуртові з'єднання: Ø 40-4м, Ø 25-12м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія
та прилад «Vibro GAS»
- ліквідація виявлених витоків газу: краєві (пробкові): Ø 25-2м.
контрайми: Ø 40-2м, Ø 25-5м шурта: Ø 25-4м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Най робочим тиском P=500 мм. вод. ст.
Надмірним тиском ΔP=20 мм вод ст за 5 хвилин
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Забудоване газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

Тигородський АС
(прізвище, ініціали)

Муртинен В.М
(прізвище, ініціали)

Клюхін Д.Б
(прізвище, ініціали)

Томашук О.Ф
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Тигородський АС

См. інше
своє

[Signature]
(підпис)

Томашук О.Ф. (підпис)
Тигородський АС
Томашук О.Ф.

[Signature]