



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«29» 10 2024 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО вул. М. Ващука 9

«29» 10 2024 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Алексеев О.О., Веселовський В.І.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті вул. М. Ващука 9
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50-15 м

Ø50-3 м, Ø32-5 м, Ø25-9 м, Ø15-4 м
Ø25-90 м (човник)
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

шпатель Ø50-1 м, Ø25-4 м, Ø15-3 м (шпатель)
шпатель Ø50-1 м, Ø25-4 м
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском, приладовим методом або мильною емульсією: шпатель Ø50-1 м, Ø25-4 м, Ø15-3 м

- ліквідація виявлених витоків газу: шпатель Ø50-1 м, Ø25-4 м, Ø15-3 м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; весьма мало
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: P=500 мм в.ст, Δр=10 мм в.ст, t=57б
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: попереджувати газокровізу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	<u>Руднішев О.Г.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Александров О.Ю.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Бессадовський В.Т.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Розр. мірники А.Коваленко

А.Коваленко
лінійник
шлях

Александров Р.В. (підпис)
Торгієв О.Р.
Бессадовський В.Т.