



2024 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

Житловий будинок
вул. Віктора Гончара 65

(найменування об'єкта)

« 15 » 11 2024 р.

Бригада у складі Ліщко В.О; Лук'янук О.В.; Кучеров Я.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтвердженого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті вул. Віктора Гончара 65

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечної користування газовими приладами (спісок додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø89-2м, Ø76-20м, Ø50-20м, Ø20-10м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø32-15м, Ø25-1м, Ø20-15м. Стаже: Ø20-260м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

хром (пробкові): Ø25-3мм, Ø20-15мм.

шурпова з'єднання: Ø25-3мм, Ø20-15мм.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; шилька емульсією
та пристрій Vibro GAS
- ліквідація виявленіх витоків газу; хром (пробкові): Ø25-1мм, Ø20-1мм.
контуризіка: Ø20-1мм.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
 - перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи; без наявності
 - розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах; виключено
 - перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
 - випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Під робочим тиском
 - дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
 - інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими пристроями та апаратами. Інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Віписано попередження:

Майстер ВБГО

Пионерский л

~~(signature)~~

Члени бригади

(прізвище, ініціали)
Ліщеко В.О.

(підпис)

Лук'янчук ОВ
(прізвище, ініціали)

(подпись)

(прізвище, ініціали)
Кулєров АВ

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(піпнис)

(прізвище, ініціали)

(xième)

— (прізвище ініціали)

620 J. M. HARRIS

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Марія Бандулецько

Ім'я ініціали (прізвище, ініціали) Левченко (підпись) Р.В.
доставник Артем
секретар М.М.
Директор ФСБ
Кусюр А.В.