



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

20 24 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового  
обладнання

ВБГО

ж/б (шурговий)  
м. Вінниця буд. D. Білорома №36

(найменування об'єкта)

«13» 11 20 24 р.

Бригада у складі

Алексєєв О.Ю., Веселовський В.Г.;  
Людя О.Б.; Дитківська Н.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого  
документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

м. Вінниця  
буд. D. Білорома №36

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечної користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО:

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Соски: ф32-10м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Кранчи: (робочі) - ф50-1шт; (штуртові) - ф50-1шт.  
Кранчи в розведенних кутинах: ф50-12шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією;

та рішіння виневід  
приєднанням VibroGAS

- ліквідація виявленіх витоків газу; Ліквідація! ф50-1шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи; безпека
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском Р=500 міл. бар. ог.  
Падіння тиску 1Р=20 міл. бар. о. за 5 хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і пристрій;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими пристрій та апаратами. протестувано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Фотобанківське супроводження

Відписано попередження:

Майстер ВБГО

Чурко В.В.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Алєксєєв О.Ю.

(прізвище, ініціали)

(підпись)

Веселовський В.У.

(прізвище, ініціали)

(підпись)

Люхія О.Б.

(прізвище, ініціали)

(підпись)

Дмитруківсько М.В.

(прізвище, ініціали)

(підпись)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтвердженого документа

Від підпису бачено

(прізвище, ініціали)

(підпись)

Майстер

Чурко В.В.

Сергій

Веселовський В.У.

М.І.член