

"ЗАТВЕРДЖЕНО"  
« 27 » 11 2024 р.

### АКТ

## про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО вул. Кекаваса 71/49  
« 27 » 11 2024 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Ромашук О.В., Мусійчук В.М.  
Джурбаєно Ю.Т.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті  
вул. Кекаваса 71/49  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ100-10м, φ80-46м, φ67-30м,  
φ50-27м, φ32-4м, φ25-20м, φ20-15м.  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
φ32-24м, φ20-40м, φ15-2м  
φ20-325м (стояк)  
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани φ32-5м, φ25-3м, φ20-18м, φ15-1м, φ15-12м (кварц)  
Медорга φ32-5м, φ25-3м, φ20-18м, φ15-1м  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
  - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; Крани, медорга
  - ліквідація виявлених витоків газу; Крани φ20-2м, φ25-3м  
φ20-5м, медорга φ20-1м, φ25-1м



- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; в наявності
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; між робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. в наявності

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: необслуговується територія

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Вордівська О.Ф.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Члени бригади

Ромашук О.Ф.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Кучишова В.М.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Дробленкова О.О.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Пащенко Е.Б.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

