



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____ м. Вінниця ^{з/б} вул. Кн. Коріатовичів №192
(найменування об'єкта)

« 26 » 11 20 24 р.
Бригада у складі Дубенко Ю.Т.; Діброва С.А.;
Доценко В.В.; Матвігук А.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. Кн. Коріатовичів №192
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: $\phi 89-6\text{ м}$; $\phi 76-22\text{ м}$; $\phi 57-25\text{ м}$; $\phi 40-8\text{ м}$;

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
 $\phi 40-8\text{ м}$; $\phi 25-34\text{ м}$;
Сталки: $\phi 25-125\text{ м}$.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Крани (пробкові): $\phi 40-8\text{ мм}$; $\phi 25-12\text{ мм}$.
Муфта з'єднання: $\phi 40-8\text{ мм}$; $\phi 25-12\text{ мм}$.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

- Виконані роботи:
1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія та кремод "VIGORAS"
 - ліквідація виявлених витоків газу: Кран: $\phi 40-8\text{ мм}$; Комприман: $\phi 40-3\text{ мм}$; $\phi 25-2\text{ мм}$. Муфта: $\phi 40-8\text{ мм}$; $\phi 25-1\text{ мм}$.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. _____

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Розривання газопровода

Вписано попередження: _____

Майстер ВБГО	<u>Чурик В.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)	
Члени бригади	<u>Дробенко Ю.Т.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)	
	<u>Діброва С.А.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)	
	<u>Лозенко В.О.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)	
	<u>Матвігук А.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)	
	_____	(прізвище, ініціали)	_____
_____	(прізвище, ініціали)	_____	(підпис)
_____	(прізвище, ініціали)	_____	(підпис)
_____	(прізвище, ініціали)	_____	(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Федина В.С.
(прізвище, ініціали) [Підпис]
(підпис)