



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____

Житловий будинок
м. Вишневе вул. Клеців Коріатовичів 28
(найменування об'єкта)

«25» II 2024 р.

Бригада у складі Алексєєв О.Ю.; Веселовський В.І.;
Дзюбенко Ю.Т.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вишневе вул. Клеців Коріатовичів 28
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50 - 20 м, Ø20 - 4 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø20 - 18 м, Ø15 - 2 м. Стояки: Ø20 - 144 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краки (пробкові): Ø20 - 5 см, Ø15 - 2 см.

муртові з'єднання: Ø20 - 5 см,

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія

та прилад "Vipro GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: крак (пробковий): Ø20 - 1 см.

контрпайпка: Ø20 - 1 см. муртва: Ø20 - 1 см.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Ліг робили тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: фарбування газопроводу

Знищено попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

Тигродецький АС
(прізвище, ініціали)

Алексєєв О.Ю
(прізвище, ініціали)

Весаювацький В.І
(прізвище, ініціали)

Дзюбенко Ю.Т
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Дворчак І.І.

(прізвище, ініціали)

