



**АКТ**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО буда. Косморовська в 41

(найменування об'єкта)

«27» 11 2014 р.

Бригада у складі Дідро́ва Є.А., Дочкаєво В.О.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті буда. Косморовська в 41

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50-14м, Ø40-3м, Ø25-9м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø50-2м, Ø32-8м, Ø15-8м, Ø15-3м  
Ø25-80м (схема)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Коридор Ø50-1м, Ø25-5м, Ø15-1м  
Коридор Ø50-1м, Ø25-5м, Ø15-1м

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; Коридор Ø50-1м, Ø25-5м, Ø15-1м
- ліквідація виявлених витоків газу; Коридор Ø25-1м, Ø15-1м



- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в одній місці
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всередині мережі
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
не у робочий час
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: необслуговування ліній газопроводу

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Руденко О.Ф.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Члени бригади

Ветрова С.К.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Бочанко В.О.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Біг підпису встановлено

(прізвище, ініціали)

(підпис)

С.І. [Підпис] Р.В. [Підпис]  
М.П. [Підпис] О.В. [Підпис]  
С.П. [Підпис] В.О. [Підпис]