



**АКТ**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО Житловий будинок  
м. Віжниця вул. Тоголя 6А  
(найменування об'єкта)

«28» 11 2024 р.

Бригада у складі Дзюбенко Ю.Т.; Дмитрієнко М.В.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Віжниця вул. Тоголя 6А  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø40 - 20м, Ø32 - 36м, Ø25 - 2м, Ø20 - 6м.  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
Ø20 - 8м, Ø15 - 2м Сталю: Ø20 - 50м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
краї (пробкові): Ø20 - 5шт, Ø15 - 2шт. (кульові): Ø32 - 1шт, Ø25 - 1шт, Ø20 - 1шт  
муфтові з'єднання: Ø32 - 1шт, Ø25 - 1шт, Ø20 - 6шт, Ø15 - 2шт  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

- Виконані роботи:
1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
    - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія  
та прилад «Vibro GAS»
    - ліквідація виявлених витоків газу; краї (пробкові): Ø20 - 2шт.  
кохтравійки: Ø32 - 1шт, Ø20 - 2шт

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; викорано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Заробування трубопроводу

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Григоруканський АС  
(прізвище, ініціали)

[підпис]  
(підпис)

Члени бригади

Дзюбенко Ю.Т  
(прізвище, ініціали)

[підпис]  
(підпис)

Димарієнко М.В  
(прізвище, ініціали)

[підпис]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Бід підпису в особистому

(прізвище, ініціали)

(підпис)

С.В. Моклаш  
Д.С. Демарієнко  
Ю.Т. Дзюбенко

[підпис]  
[підпис]  
[підпис]

[підпис]  
[підпис]  
[підпис]