



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
п. Вінниця вул. М. Сабо 71
(найменування об'єкта)

«28» 11 2014 р.

Бригада у складі Дубенко Ю.Т.; Дмитруков М.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтвердженого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті п. Вінниця вул. М. Сабо 71

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечної користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø40-8м, Ø25-14м, Ø20-38м, Ø15-1м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Орені Вадим

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

хроки (пробки): Ø20-1мм. (кушові): Ø25-1мм, Ø20-1мм, Ø15-1мм.
щупові зедахи: Ø25-1мм, Ø20-2мм, Ø15-1мм.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мілька емульсія

та пристрій "Vibro GAS"

- ліквідація виявленіх витоків газу; хрок (пробковий): Ø20-1мм.
контргайка: Ø20-1мм.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи; б. наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; після робочого тиску
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими пристроями та апаратами. заручено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Зарублене газопроводу

Віписано попередження:

Майстер ВБГО

Лінійчиков АС
(прізвище, ініціали)

Лінійчиков АС
(підпис)

Члени бригади

Дзюбенко Ю.Т.
(прізвище, ініціали)

Дзюбенко Ю.Т.
(підпис)

Диштеренко М.В.
(прізвище, ініціали)

Диштеренко М.В.
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Відповідно відповідно

См. чин.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Мур
ансар

Іссаєвич Р.В.
Лінійчиков АС
Диштеренко М.В.