



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО вул. Героїв 115^а

«19» 11 2022 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Дірова СМ, Доценко В О, Масвіїєвич НА, Кере'євич О.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті вул. Героїв 115^а
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø76-2м, Ø50-25м, Ø40-25м,
Ø32-83м, Ø25-23м, Ø20-10м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø25-368м (своєю)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Коридор Ø32-11м, Ø25-3м, Ø20-5м, Ø20-6м (кварти)
Коридор Ø32-11м, Ø25-3м, Ø20-5м
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

I. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском, проладковим методом або мильною емульсією: Коридор та сходові клітки;
мешканців інструктували

- ліквідація виявлених витоків газу: Коридор Ø32-7м, Ø25-1м
Коридор Ø32-5м, Ø20-1м, сходові Ø32-5м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: вимовами
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: від робочого тиску
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів:
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами: всіх керівників

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: порушення безпеки газопроводів

Вписано попередження:

Майстер ВБГО

Родоско О.Ф.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Члени бригади

Діброва Є.А.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Дочкаєв В.О.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Александров А.А.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Руденко О.В.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа: Руденко О.В.

С.М. [підпис]
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)
Родоско О.В.
Дочкаєв В.О.