

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
« 18 » 11 20 24 р.

Акт
про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____
м. Вінниця вул. Пирогова 117^а
(найменування об'єкта)

« 18 » 11 20 24 р.
Бригада у складі Дробенко Ю.Т.; Діброва С.А.;
Доценко В.О.; Мавлінук А.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. Пирогова 117^а
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: $\phi 100-5\text{м.}; \phi 57-45\text{м.};$

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
 $\phi 57-8\text{м.}; \phi 32-25\text{м.}; \phi 25-30\text{м.};$
Стоєки: $\phi 25-380\text{м.}$

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Крани (пробкові): $\phi 50-4\text{м.}; \phi 25-16\text{м.}$
Шуртові з'єднання: $\phi 50-4\text{м.}; \phi 25-16\text{м.}$
Крани в конструкціях: $\phi 15-15\text{м.}$ (пробкові)
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія та прилад "ГІДРАВАЗ"
 - ліквідація виявлених витоків газу; Крани: $\phi 25-5\text{м.}; \phi 50-2\text{м.};$
Конструкції: $\phi 25-4\text{м.}; \phi 50-3\text{м.};$ Шурта: $\phi 25-6$
 $\phi 50-4\text{м.}$

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____

Продовжувати тимчасово

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проектно

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Робували газопровода

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Чушко В.В.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Члени бригади

Дюбенко Ю.Т.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Діброва С.А.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Лоченко В.О.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Мельничук А.В.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

Вірний В.В.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

[Підпис]
[Підпис]
[Підпис]