



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Вінниця вул. Тирогова 59А
(найменування об'єкта)

«20» 11 2024 р.

Бригада у складі Веселовський В.І.; Навчук В.А.; Кучеров Р.В.;
Тюссіс О.Б.; Влащук О.Р.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Тирогова 59А
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 76 - 40 м, Ø 50 - 60 м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 50 - 10 м, Ø 32 - 40 м, Ø 25 - 35 м. Стойки: Ø 25 - 620 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крайки (пробкові): Ø 50 - 6 мм, Ø 32 - 21 мм, Ø 25 - 3 мм. Крайки вквартура Ø 20 - 4 мм.
муртові з'єднання: Ø 50 - 6 мм, Ø 32 - 21 мм, Ø 25 - 3 мм.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

I. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія

та прилад "Vibro GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: крайки (пробкові): Ø 50 - 3 мм, Ø 32 - 5 мм.
кохтрійки: Ø 50 - 3 мм, Ø 32 - 5 мм. муртова: Ø 50 - 1 мм, Ø 32 - 3 мм.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; викорано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Дія робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Забудовані газопроводи

Випищено попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади

Гідродесуний А.С.
(прізвище, ініціали)

Веселовський В.І.
(прізвище, ініціали)

Іванчук В.А.
(прізвище, ініціали)

Курчов А.В.
(прізвище, ініціали)

Млохін О.Б.
(прізвище, ініціали)

Ромашук О.Ф.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Дію тижня у владі

В.І.Іванчук (прізвище, ініціали) [Signature] (підпис)
Млохін О.Б.
Ромашук О.Ф.