



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Вінниця вул. Тирогова 67А
(найменування об'єкта)

«20» 11 2024 р.

Бригада у складі Лук'ячук О.В.; Мамбійчук А.В.;
Мусціак В.М.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Тирогова 67А
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 50 - 20м, Ø 32 - 15м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 50 - 2м, Ø 32 - 12м, Ø 25 - 10м. Стяги: Ø 25 - 200 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
краї (пробкові): Ø 50 - 1шт, Ø 32 - 3шт краї в квартирах; Ø 20 - 1шт
муфта з'єднання: Ø 50 - 1шт, Ø 32 - 1шт
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильова емульсія
на прилад "Vitro GAS"
 - ліквідація виявлених витоків газу: краї (пробкові): Ø 50 - 1шт, Ø 32 - 3шт
муфта: Ø 32 - 1шт

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: викорано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: _____
Під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Фарбування газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Григоруківський А.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Лук'ячук О.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Мамбійчук А.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Муртиненко В.М.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Вр. прізвище Брадвешинська

Світлана
Світлана
Світлана

[Підпис]
(прізвище, ініціали)

Степанчук Р.В.
(підпис)

Григоруківський А.
Муртиненко В.М.