



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО вул. Меронова 97а  
(найменування об'єкта)

«19» а 2024 р.

Бригада у складі Лисенко ВО, Шеремет В А,  
Джоджанич Ю.Т  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті вул. Меронова 97а  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 50-46 м,

(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
Ø 50-4 м, Ø 32-2 м, Ø 25-12 м.  
Ø 20-192 м. (сховано)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
Крам Ø 50-2 м, Ø 32-1 м, Ø 25-7 м, Ø 15-1 м, Ø 15-5 (КВВТ)  
Мероптс Ø 50-2 м, Ø 32-1 м, Ø 25-7 м  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
  - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: Крам, Шеремет;  
Лисенко
  - ліквідація виявлених витоків газу: Крам Ø 25-3 м  
К/2 Ø 25-2 м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: весьма добре
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: неу робоче
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами: проводилося

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: коорд. в'їзду газопроводу

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО	<u>Родригес А.Ф.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Кіселев В.О.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
	<u>Завороткін В.М.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
	<u>Олександров М.Г.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа: Мосирський Р.В.  
(прізвище, ініціали) [Signature] (підпис)  
Міщенко В.О.