



20 28 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО вул. Степаненка 58
(найменування об'єкта)

«14» ли 20 24 р.
Бригада у складі Джоджакієв РАО, Комаєв РА

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті вул. Степаненка 58
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50-20м, Ø32-20м

Ø32. 20м (своєчасно)
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

крім Ø32-15м
всередині Ø32-15м
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; всередині Ø32-15м
 - ліквідація виявлених витоків газу; всередині Ø32-15м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також підвали та на горнища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: всього
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: не проводилося
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами: кратко

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: доаредування газопроводу

Вписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Родченков
(прізвище, ініціали)
Губовичко А.В.
(прізвище, ініціали)
Масок А.А.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)
[Signature]
(підпис)
[Signature]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Григоренко

Григоренко
(прізвище, ініціали)
[Signature]
(підпис)
Мосисов Р.В.
Торосов О.В.
Кірик Н.Н.