



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Віжиця вул. Шевченка 5А
(найменування об'єкта)

«28» 11 2024 р.

Бригада у складі Малчук В.А.; Малчук С.М.; Карюк А.А.;
Кучеров А.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Віжиця вул. Шевченка 5А
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø100-30м, Ø89-30м, Ø76-30м, Ø40-10м,
Ø32-6м, Ø25-2м, Ø20-12м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø32-12м, Ø25-30м, Ø20-35м, Ø15-4м
Стояки: Ø20-530м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани (кранкові): Ø32-7шт, Ø25-2шт, Ø20-22шт, Ø15-2шт
шуртові з'єднання: Ø32-7шт, Ø25-2шт, Ø20-22шт, Ø15-2шт
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія

- ліквідація виявлених витоків газу; крани (кранкові): Ø32-3шт, Ø20-5шт,
контрпайпи: Ø32-2шт, Ø20-4шт, шурта: Ø32-1шт, Ø20-1шт

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всього
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Забудування газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

<u>Тигородецький А.С.</u>	<u>[Підпис]</u>
(прізвище, ініціали)	(підпис)
<u>Колчак В.А.</u>	<u>[Підпис]</u>
(прізвище, ініціали)	(підпис)
<u>Колчак С.М.</u>	<u>[Підпис]</u>
(прізвище, ініціали)	(підпис)
<u>Корж А.А.</u>	<u>[Підпис]</u>
(прізвище, ініціали)	(підпис)
<u>Курчов В.В.</u>	<u>[Підпис]</u>
(прізвище, ініціали)	(підпис)
_____	_____
(прізвище, ініціали)	(підпис)
_____	_____
(прізвище, ініціали)	(підпис)
_____	_____
(прізвище, ініціали)	(підпис)
_____	_____
(прізвище, ініціали)	(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Вісн підпису Вісн підпису
 _____ (прізвище, ініціали) _____ (підпис)

с.п.с. В.В. Колчак
 м.п. С.М. Колчак
 с.п.с. В.В. Курчов