



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Митловий Будинок
м. Вінниця вул. Князів Крисятовичів 139
(найменування об'єкта)

«25» 11 2024 р.

Бригада у складі Дрюбенко Р.Ю.; Дмитрієнко М.В.; Діброва С.А.;
Доуско В.О.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Князів Крисятовичів 139
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 50 - 30 м., Ø 25 - 2 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Стожки: Ø 25 - 30 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крапи (пробкові): Ø 25 - 6 шт. крапи в квартирах: Ø 15 - 4 шт.
шурфові з'єднання: Ø 25 - 6 шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та приладні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Викопані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском при температурі методом або мильною емульсією: милька мильна
та прилад "Vibro GAS"
 - ліквідація виявлених витоків газу: крапи (пробкові): Ø 25 - 1 шт.
кохтрайки: Ø 25 - 2 шт. шурф: Ø 25 - 1 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: викорано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: _____
Під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: фарбування газопроводу

Винесено попередження: _____

Майстер ВБГО

Гідородецький А.С.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Члени бригади

Дзюбенко Р.Ю.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Димитрієнко М.В.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Дідрова С.А.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Доуско В.О.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Вушко С.В. [Signature]

Вушко С.В. (прізвище, ініціали) Москаленко Р.В. (підпис)
Гідородецький А.С.
Дзюбенко Р.Ю.