

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО М. Романенко
вул. Хмельницьке шосе 75

«30» 20 25 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Дірявко М. Дюшково С.
Ткаченко В. Карцов М.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті вул. Хмельницьке шосе 75
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ФЧО - Чм.

ФЧО-16 см, Ф32-14 см, Ф25-14 см
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ф25-16 см (10 см)

крає Ф25-16 см, Ф20-5 см (абсолютне)
серед Ф25-16 см
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(запірна арматура)
знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском, приладовим методом або мильною емульсією: визначено витоків
 - ліквідація виявлених витоків газу: ММ Ф40-1 см, Ф15-8 см
серед Ф40-1 см, Ф15-2 см

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; визначено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; визначено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; не перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
не зроблено
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. не зроблено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групової ЕМ, які підлягають усуненню: не зроблено

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

<u>Родік ОФ</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Давиденко М.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Давиденко В.О.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Давиденко В.К.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Муратов А.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Чавишова О.В. [Підпис]
(прізвище, ініціали) (підпис)