



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового

обладнання

ВБГО м. Вікарієць
вул. Двогоспелювська 2

«6» 02 2025 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Іванюк В.А., Реласевич О.Ф., Каленко В.І.
Курієвський С.В., Дроздовський Р.О.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті вул. Двогоспелювська 2

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø76-2м, Ø50-2м, Ø40-9м,
Ø32-68м, Ø25-22м

Ø25-264 м (СОДК)
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

крім Ø25-12м, Ø20-3м (шварц)
шварц Ø25-12м
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: Курієвський С.В.,
Курієвський С.В.

- ліквідація виявлених витоків газу: крім Ø25-8м, крім Ø50-1м,
Ø25-9м, шварц Ø25-1м, Ø25-6м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; в наявності
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. про інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: перевірено всі газопроводи

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Родік О.Ф.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Давидук В.А.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Родік О.Ф.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Кучеренко О.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Дробинський Р.О.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Масло І.А.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Давидук

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)