

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

[Signature] 20 25 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового

обладнання

ВБГО м. Відрісска

вул. Замосцьєвська 37

(найменування об'єкта)

«19» 02 20 25 р.

Бригада у складі Лук'янчук О.В., Дробович Р.Ю.,
Касюк Я.А., Демашевський О.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті
вул. Замосцьєвська 37

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ80-6мм, φ50-12мм, φ40-12мм,
φ25-6мм, φ20-6мм

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ40-6мм, φ25-48мм, φ25-180мм (сховані)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Кран φ40-6мм, φ25-18мм, φ20-2мм, муфта φ20-6 (кварт)
Муфта φ40-6мм, φ25-18мм, φ20-2мм

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: прилад "Ochod gas"
середня щільність

- ліквідація виявлених витоків газу: кран φ20-6мм кр φ40-2мм
φ25-3мм φ20-1мм муфта φ25-6мм

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; весьма добре
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; не проводилося
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проводилося

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: не проводилося газопроводів

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	<u>Родічев О.Г.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Керішвіди О.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Джурманов А.О.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Касов А.А.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Демченко О.Г.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Григоренко В.С. [Підпис]
(прізвище, ініціали) (підпис)