



## Акт

### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок  
м. Вінниця вул. Замостянська 6  
(найменування об'єкта)

«13» 02 2025 р.

Бригада у складі Ліценко В.О.; Матвійчук А.В.; Мустілюк В.М.;  
Гашащук О.Ф.; Лук'ячук О.В.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Замостянська 6  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø80-15м, Ø76-16м, Ø50-5м.  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø50-4м, Ø40-12м, Ø32-11м.  
Стожки: Ø32-96м.  
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краш (пробкові): Ø32-6шт.  
муртові з'єднання: Ø32-6шт.  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильова емульсія  
та прилад «Vibro GAS»
- ліквідація виявлених витоків газу; краш (пробковий) 1: Ø32-1шт.  
кожуровий: Ø32-3шт., муртова: Ø32-1шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; викорано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: фарбування газопроводу

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО	<u>Дигорозецький А.С</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Міщенко В.О</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
	<u>Мамбійчук АВ</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
	<u>Мустілак В.М</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
	<u>Ткачук О.Ф</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
	<u>Лук'ячук С.В</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Соцька [підпис]  
(прізвище, ініціали) (підпис)