

ТОВ «ГАЗОПОСТАЧАЛЬНИЙ МЕР...»
"ЗАТВЕРДЖЕНО"
«18» 02 2025 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Митлавий будинок
м. Вінниця вул. Замостецька 8
(найменування об'єкта)

«18» 02 2025 р.

Бригада у складі Алексеев О.Ю.; Воловський В.І.
Дзюбенко Ю.Т.; Діброва С.А.; Дмитрієнко М.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Замостецька 8
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 100 - 8 м, Ø 80 - 24 м, Ø 76 - 32 м,
Ø 50 - 10 м, Ø 40 - 12 м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø 40 - 12 м, Ø 25 - 40 м. Стояки: Ø 25 - 180 см.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
крайки (пробкові): Ø 40 - 6 см, Ø 25 - 17 см. крайки в квартирах: Ø 20 - 7 см
лифтові з'єднання: Ø 40 - 6 см, Ø 25 - 17 см.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: милька мильна
та прилад "Vibro GAS"
 - ліквідація виявлених витоків газу: крайки (пробкові): Ø 40 - 2 см, Ø 25 - 6 см
кожухи: Ø 40 - 2 см, Ø 25 - 2 см. лифта: Ø 25 - 2 см

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструкційовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: фарбування газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Лігуненко А.С.
(прізвище, ініціали)
Алексеев О.Ю.
(прізвище, ініціали)
Веселівський В.І.
(прізвище, ініціали)
Дзюбенко Ю.Т.
(прізвище, ініціали)
Дідова С.А.
(прізвище, ініціали)
Димитренко М.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)
[Signature]
(підпис)
[Signature]
(підпис)
[Signature]
(підпис)
[Signature]
(підпис)
[Signature]
(підпис)
[Signature]
(підпис)
[Signature]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Горніч В.В.
(прізвище, ініціали) [Signature]
(підпис)