

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
« 6 » 02 20 25 р.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ
МІСЦЕВЕ УСТАНОВЛЕННЯ
М. ВИННИЦЯ

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО М. Мандриш
в.п. Д. Каспорови 15
(найменування об'єкта)
« 6 » 02 20 25 р.

Бригада у складі Александров ОО, Веселовський ВТ, Додрига СК
Джоджало ВТ, Демітрівський МВ, Доченко ВО
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті в.п. Д. Каспорови 15
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 80-85 м, Ø 67-10 м, Ø 50-62 м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø 80-8 м, Ø 32-28 м, Ø 45-12 м, Ø 15-12 м
Ø 25-352 м (100 м)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
✓ Коридор Ø 80-4 м, Ø 15 (10 м), Ø 15-4 м, Ø 15-16 м (10 м)
Коридор Ø 80-4 м, Ø 15-10 м, Ø 15-4 м
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: Коридор 100 м, 100 м
Мендича 200 м
 - ліквідація виявлених витоків газу: Коридор Ø 80-1 м, Ø 25-4 м, Ø 15-1 м
10/2 Ø 25-2 м, Ø 50-1 м, коридор Ø 25-2 м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; Відсутнього
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; Відсутнього
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; Відсутнього
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; P=800 мм в.ст., P² (0 мм в.ст) T=120°С
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Відсутнього

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	<u>Родік О.Ф.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Александров О.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Васильченко В.Т.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Дроздов О.І.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Діброва С.А.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Дмитров М.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Дорошенко В.О.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Паламарук В.П. [Підпис]
(прізвище, ініціали) (підпис)