



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Вінниця 1^й пр-в Київський 55
(найменування об'єкта)

«10» 02 2025 р.

Бригада у складі Алексеев О.Ю.; Веселовський В.І.; Дзюбенко Ю.Т.;
Дзюбенко Р.Ю.; Діброва С.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця 1^й пр-в Київський 55
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 76 - 20 м, Ø 50 - 30 м, Ø 32 - 8 м, Ø 25 - 16 м.
Ø 20 - 13 м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 32 - 20 м, Ø 20 - 9 м. Стояки: Ø 20 - 290 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краї (пробкові): Ø 32 - 1 м, Ø 25 - 3 м, Ø 20 - 14 м, Ø 15 - 1 м. краї в
муфтові з'єднання: Ø 32 - 1 м, Ø 25 - 3 м, Ø 20 - 14 м, Ø 15 - 1 м. вартурех Ø 15 - 1 м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія

та прилад "Vibro GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу; краї (пробкові): Ø 25 - 1 м, Ø 20 - 4 м.
конструкції: Ø 32 - 1 м, Ø 20 - 4 м. муфта: Ø 20 - 1 м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виповнено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проектровано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Забудування газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	<u>Тігиродський А.С</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Алексєєв О.Ю</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
	<u>Василюк В.І</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
	<u>Дуденко Ю.Т</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
	<u>Дуденко Р.Ю</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
	<u>Діброва С.А</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Михалюк М.І
(прізвище, ініціали) [Signature]
(підпис)

