



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газозового обладнання

ВБГО М. Віникевич
Гіт пров. Київської 62

«11» 02 2025 р.
(найменування об'єкта)

Бригада у складі Александров ОО, Веселовський В, Жуванко Ю, Діткова СМ, Димитровський МВ, Додманко ВО
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті Гіт пров. Київської 62
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газозового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газозовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø76-4м, Ø40-22м, Ø32-18м, Ø20-15м, Ø15-8м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø32-20м, Ø20-4м, Ø20-270м (своєм)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
крім Ø32-3мм, Ø25-1мм, Ø20-9мм, Ø20-10мм (шварти) мекорга Ø32-3мм, Ø25-1мм, Ø20-9мм

(запірна арматура)
знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладозовим методом або мильною емульсією: крім сиф. встановлених, мекорга мекорга
 - ліквідація виявлених витоків газу: крім Ø20-3мм к/г Ø32-2мм, Ø20-3мм мекорга Ø32-1мм

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; власноручно
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; власноручно
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. продискусовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: перевірено

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Родусяк О.Ф.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Члени бригади

Александров О.Ю.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Васильович В.Т.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Дубовий Ю.Т.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Дубова С.А.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Дмитренко М.В.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Демченко В.О.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа [Signature] Михайлюк І.І.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

